

Kopparrör för tappvatteninstallationer

Innehavare/Utfärdat för

HALCOR Copper and Alloys Extrusion

Division of ELVALHALCOR S.A.

62nd National Rd Athens-Lamia, 320 11 Inofyta Viotia, Grekland.

Produktbeskrivning

Halcor kopparrör är tillverkade enligt standard SS-EN 1057.

Kopparrör med materialtillstånd R290 (hårddragna rör) finns i följande dimensioner:

8×0.8, 8×1, 10×0.8, 10×1, 12×1, 15×1, 15×1.2, 18×1, 22×1, 22×1.5, 28×1.2, 28×1.5, 35×1.5, 42×1.5, 42×2, 54×1.5, 54×2, 70×2, 76.1×2, 88.9×2 och 108×2 mm.

Kopparrör med materialtillstånd R250 (halvhårda rör) finns i dimension 15×1 mm.

Kopparrör med materialtillstånd R220 (mjuka rör) finns i dimension 6×1, 8×1, 10×1, 12×1 och 15×1 mm.

Avsedd användning

Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion.

Handelsnamn

Talos kopparrör

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. VTT-A-00085-16 daterad 2016-10-10, Kontrollorgan: Eurofins

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC1074-11 | 2022-09-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1141131

(197945)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

HALCOR Copper and Alloys Extrusion Division of ELVALHALCOR S.A., 62nd National Rd Athens-Lamia, 320 11 Inofyta Viotia, Grekland.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	HALCOR
Handelsnamn	Talos
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC1074-11
Dimension	<i>Dy x T</i>
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	EUROFINS

Kopparrör märks med ett mellanrum på högst 0.5 m.

Bedömningsunderlag

Rapporter 488547 och 10909 från Swerea KIMAB.

Rapporter VTT-S-01047-18, EUFI29-2000272-T1, EUFI29-2100527-T1, EUFI29-2102659-T1 och EUFI29-2202775-T1 från Eurofins.

Kommentarer

Kopparrören är godkända i enlighet med NKB 11 och SS-EN 1057.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-03-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-03-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric