DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7204AH2002
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gas- und Wasserversorgung *products of gas and water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Elvalhalcor S.A. Copper & alloys extrusion division 2-4, Messogeion AVE., GR-115 27 Athen
Vertreiber ***distributor***	Tepromkc Metal Kundencenter GmbH Ursulastr. 33 - 41, D-50354 Hurth
Produktart ***product category***	Kupferrohr: Kupferrohr R 220 (weich), R 250 (halbhart) und/oder R 290 (hart) (7204)
Produktbezeichnung ***product description***	Kupferrohre für die Gas- und Trinkwasserinstallation
Modell ***model***	TALOS
Prüfberichte ***test reports***	Ergänzungsprüfung: 261368 vom 05.11.2026 (MPH) Kontrollprüfung Labor: K 23 0791 vom 12.12.2024 (MPD) Baumusterprüfung: 20100249-1 vom 21.05.2010 (MPH)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW GW 392 (01.07.2009) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	15.07.2029 / 26-1725-WNR

06.11.2026 Swd A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
TALOS	Fertigungsgruppe: R 220	
TALOS	Fertigungsgruppe: R 250	
TALOS	Fertigungsgruppe: R 290	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

geprüfte Abmessungen (R 220): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm
geprüfte Abmessungen (R 250): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm, 28 x 1 mm, 28 x 1,5 mm
geprüfte Abmessungen (R 290): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm, 28 x 1 mm, 28 x 1,5 mm, 35 x 1,2 mm, 35 x 1,5 mm, 42 x 1,2 mm, 42 x 1,5 mm, 54 x 1,5 mm, 54 x 2 mm, 64 x 2 mm, 76,1 x 2 mm, 88,9 x 2 mm, 108 x 2,5 mm

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.